

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» број 124/12,14/15,68/15) управник Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја, доноси

## ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

### I

У спроведеном поступку јавне набавке велике вредности у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 124/12 14/15,68/15 ), број јавне набавке ЈНВВ 43/2016, извођење радова на санацији спољног осветљења Народне библиотеке Србије уговор се додељује следећем понуђачу:

„ONICOM” д.о.о.,  
11000 Београд  
Сазонова бр.2,  
ПИБ 100021331  
Матични број 07527233

### II

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Народне библиотеке Србије у року од 3 дана од дана њеног доношења.

### III

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема Одлуке.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја (у даљем тексту: Наручилац) је дана 31.10.2016. године донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности- извођење радова на санацији спољног осветљења Народне библиотеке Србије, 0101 број 1210 /2 од 31.10.2016. у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку број ЈНВВ 43/2016.

За наведену јавну набавку, Наручилац је дана 04.11. 2016. године на Порталу јавних набавки и на својој веб страници објавио Позив за достављање понуда.

До истека рока за подношење понуда тј. до 05. 12. 2016 године, на адресу Наручиоца приспеле су 3 понуде: Група понуђача „Lux elektro“ д.о.о, Уб, 28 фебруара бр.2, члан групе СЗР „Горионик“Салаковац бб, Мало Црниће, Група понуђача ГП „Морава“ д.о.о.Крушевац,Призренска бр.4, члан групе „Рад ГМ „ Ломничке борбе 2/51 Крушевац, „ Опиком „ д.о.о.Сазонова бр.2, Београд

Након спроведеног поступка отварања Понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда 0101 број 1210/10 од 9.12.2016. године Комисија за реализацију јавне набавке констатовала је следеће:

### **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број ЈНВВ 43/2016 је набавка радова-извођење радова на санацији спољног осветљења Народне библиотеке Србије  
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### **Ознака из општег речника набавке:**

45316100

**Редни број јавне набавке: 43/2016**

**Процењена вредност јавне набавке**

Процењена вредност јавне набавке износи 6.666.667,00 динара без ПДВ-а.

**Врста примењеног поступка и образложење**

Поступак јавне набавке велике вредности у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.

**Укупан број приспелих понуда:**

3 понуде

**Основни подаци о понуђачима:**

**Група понуђача**

1. „Lux elektro” д.о.о., 14210 Уб, 28 фебруара бр. 2  
члан групе СЗР „Горионик“ Салаковац бб,12311 Мало Црниће

**Основни подаци о понудама:**

Понуда групе понуђача „Lux elektro” д.о.о., 14210 Уб, 28 фебруара бр. 2, члан групе СЗР „Горионик“ Салаковац бб,12311 Мало Црниће заведена је под бројем 0101- 1210/6 од 05.12.2016. године.8.30часова

Укупна цена без ПДВ-а: **3.790,530,00 динара**

Укупна цена са ПДВ-ом: **4. 548. 636,00 динара**

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда

Рок и начин плаћања:

2.729.181,60 динара са ПДВ ом

Авансно у износу од (највише до 60.00% укупне цене са ПДВ -ом), након потписивања уговора и достављања банкарске гаранције за повраћај аванса.

Остатак до уговорене цене са ПДВ-ом након завршетка посла и потписивања записника о квалитативно- квантитативној примопредаји радова.

Рок извршења радова 45 дана ( не може бити дужи од 45 дана од дана увођења Понуђача у посао.)

Гарантни рок на изведене радове 24 месеца (не краће од 24 месеца од дана потписивања записника о квалитативн квантитативној примопредаји радова)

*Саставни део обрасца понуде је Техничка спецификација*

Након прегледа и стручне оцене понуде Комисија за реализацију предметне јавне набавке констатовала је следеће:

- да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,
  - да је критеријум за доделу уговора ”најнижа понуђена цена”
  - да је испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке **из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама** понуђач доказао достављањем Решења Агенције за привредне регистре од 3.10.2013. године којим је доказао да је понуђач уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре да је члан групе понуђача доставио решење Агенције за привредне регистре од 01.04.2014. да је члан групе уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре
  - Да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона,
- Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**Конкурснам документацијом тражено је испуњење следећих додатних услова:**

**1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом**

1.1. Да понуђач није био у блокади за последње три године од дана објављивања јавног позива.

Доказ:

*Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН –ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) или*

*Потврду Народне банке Србије о ликвидности (за последње три године од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке*

**Понуђач је доставио:**

**- копију Потврде Народне банке Србије од 23.11.2016. године којом се потврђује да нема евидентираних дана неликвидности за период тражен конкурсном документацијом**

**2) Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом;**

2.1 да понуђач поседује или користи најмање 3 радне платформе висине најмање 5 м са важећим атестом; најмање 1 уређај за испитивање електричних инсталација са важећим атестом.

Доказ:

*-за опрему у власништву понуђача доставити Пописну листу основних средстава на дан 31.12.2105. године,*

*- за опрему купљену у 2016. години доставити фотокопију рачуна;*

*- за опрему која се користи по основу закупа доставити важећи Уговор о закупу и потврду закуподавца да је купац измирио све рате закупа;*

*- за радне платформе доставити важеће атесте,*

*- за уређај за испитивање електричних инсталација доставити важеће Уверење о еталонирању инструмента.*

**Понуђач је доставио:**

**- доказ о поседовању 3 платформе најмање висине 5м,**

**-доказ о поседовању уређаја за испитивање електричних инсталација са уверењем о еталонирању**

2.2. да понуђач има најмање 10 радно ангажованих лица електро струке ( средње образовање) која су способна за безбедан и здрав рад на висини која су обучена за рад у близини напона од којих је најмање једно лице дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450;

Доказ:

*- фотокопије радних књижица запослених издате закључно са 31.12.2015. године, са фотокопијом Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање )*

*- за запослене до дана објављивања позива за достављање понуда фотокопија Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање*

*- За дипломираног инжењера електротехнике- фотокопија важеће Лиценце 450 издата од стране Инжењерске коморе*

*- за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду,*



- за лица која су способна за рад на висини и обучена за рад у близини напона доставити и лекарска уверења о способности за рад на висини не старија од 12 месеци од дана отварања понуда као и потврду надлежног органа о обучености за рад у близини напона;

**Понуђач је доставио:**

**-тражене доказе за 10 радно ангажованих лица електро струке, оспособљене за рад на висини и рад у близини напона, за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду као и доказ о запосленом дипл. електроинжењеру са важећом лиценцом 450**

**2.3.** да понуђач да има у радном односу или на други начин ангажовано правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на раду које/ који поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или физичко лице.

**Доказ:**

- за лице задужено за безбедност и здравље на раду које је радно ангажовано код понуђача доставити Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је то лице ангажовано и Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду;

**- Понуђач је доставио:**

**Доказ о ангажовању правног лица- Агенције за заштиту на раду Пролетерска бр.4 Уб и податке о одговорном лицу за безбедност и здравље на раду**

**2.4.** да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001 (систем управљања квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине ) и ISO 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) за област која је предмет набавке.

**Доказ:**

**фотокопије важећих сертификата за област која је предмет јавне набавке**

**Понуђач је доставио:**

**Фотокопије важећих сертификата ИСО 9001,14001,18001 за област која је предмет јавне набавке**

### **3) Техничко каталожка документација тражених светиљки:**

Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручилац је дао предложене типове светиљки у складу са Пројектом санације електроинсталације спољног осветљења Народне библиотеке Србије овереним од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда на основу примене Закона о културним добрима с обзиром на чињеницу да је зграда Народне библиотеке Србије проглашена за културно добро, с тим да су понуђачи у складу са Законом о јавним набавкама у могућности да понуде и „одговарајуће“ друге типове светиљки уколико докажу да понуђени типови светиљки имају исте или боље карактеристике од предложеног типа.

Доказ о овој чињеници је светлотехнички прорачун за понуђене типове, при чему је Наручилац у конкурсној документацији дао обавезне улазне параметре за израду светлотехничког прорачуна као и резултате који се морају постићи.

Група понуђача „Lux elektro” д.о.о., 14210 УБ, 28 фебруара бр. 2, члан групе СЗР „Горионик“ Салаковац 66,12311 Мало Црниће у светлотехничком прорачуну за понуђене светиљке нису унели улазне параметре којима би доказали референтне резултате па су постигнути резултати неупоредиви са захтеваним.

#### **Светиљка Ц.1:**

- Задата је радна површина од 46,6 x 5,4м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Позиције и оријентације светиљки на светлотехничком прорачуну нису адекватне постојећим отворима а што је била обавеза с обзиром да је у техничкој спецификацији као обавеза задата монтажа светиљки на постојећим отворима.

#### **Светиљка Ц.2:**

- Задата је радна површина од 6,85 x 26,4м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за „боундери“ зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Позиције и оријентације светиљки на светлотехничком прорачуну нису адекватне постојећим отворима а што је била обавеза, обзиром да је у техничкој спецификацији као обавеза задата монтажа светиљки на постојећим отворима. Постојећи бетонски, носећи стубови нису унети у светлотехнички прорачун.

#### **Светиљка Ц.3:**

- Задата је радна површина од 39 x 2м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

#### **Светиљка Ц.4:**

- Задата је радна површина од 1,9 x 26м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни

(боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужи страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде,
- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Модел уговора,
- Понуђач је доставио Попуњен, потписан и оверен печатом образац Изјаве о независној понуди,
- Понуђач је доставио оверен Образац потврде о обиласку објекта
- Понуђач је доставио споразум групе понуђача о извршењу јавне набавке
- Понуђач доставио образац Изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење и квалитет извршених радова.

На основу утврђеног чињеничног стања Комисија за спровођење поступка јавне набавке је утврдила да је понуда групе понуђача „Lux elektro” д.о.о., 14210 Уб, 28 фебруара бр. 2, члан групе СЗР „Горионик“ Салаковац бб,12311 Мало Црниће неприхватљива из разлога што група понуђача не испуњава услове предвиђене техничком спецификацијом конкурсне документације, односно понуђачи нису доказали да понуђене светиљке испуњавају услове предвиђене техничком спецификацијом.

## 2. Група понуђача

**ГП „Морава“ д.о.о.37000 Крушевац, Призренска бр.4**

**Члан групе Рад ГМ, Ломничке борбе 2/51, Крушевац**

Понуда групе понуђача ГП „Морава“ д.о.о. 37000 Крушевац, Призренска бр.4 члан групе Рад ГМ, Ломничке борбе 2/51, заведена је под бројем 0101 бр. 0101 1210/8 5.12.2016 10.45 часова

Укупна цена без ПДВ-а: **4.626,780,00 динара**

Укупна цена са ПДВ-ом: **5. 552. 136,00 динара**

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

Рок и начин плаћања:

**До 45 дана 5.552.136,00 са ПДВ ом**

Авансно у износу од (највише до 60.00% укупне цене са ПДВ -ом), након потписивања уговора и достављања банкарске гаранције за повраћај аванса.

Остатак до уговорене цене са ПДВ-ом након завршетка посла и потписивања записника о квалитативно- квантитативној примопредаји радова.

Рок извршења радова **45 дана ( не може бити дужи од 45 дана од дана увођења Понуђача у посао.)**

Гарантни рок на изведене радове **24 месеца (не краће од 24 месеца од дана потписивања записника о квалитативн квантитативној примопредаји радова)**

*Саставни део обрасца понуде је Техничка спецификација*

Након прегледа и стручне оцене понуде Комисија за реализацију предметне јавне набавке констатовала је следеће:

- да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,



- да је критеријум за доделу уговора "најнижа понуђена цена"
- да је испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама понуђач доказао достављањем Решења Агенције за привредне регистре од 18.09.2014. године којим је доказао да је понуђач уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре да је члан групе понуђача доставио решење Агенције за привредне регистре од 18.09.2014. да је члан групе уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре
- Да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона, Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  
*Конкурсном документацијом тражено је испуњење следећих додатних услова*

**1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом**

1.1. Да понуђач није био у блокади за последње три године од дана објављивања јавног позива.

Доказ:

*Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН –ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) или*

*Потврду Народне банке Србије о ликвидности (за последње три године од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке*

**Понуђач је доставио:**

**- копију Потврде Народне банке Србије од 05.05.2016. године којом се потврђује да нема евидентираних дана неликвидности за период тражен конкурсном документацијом**

**2) Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом;**

**2.1** да понуђач поседује или користи најмање 3 радне платформе висине најмање 5 м са важећим атестом; најмање 1 уређај за испитивање електричних инсталација са важећим атестом.

Доказ:

*-за опрему у власништву понуђача доставити Пописну листу основних средстава на дан 31.12.2105. године,*

*- за опрему купљену у 2016. години доставити фотокопију рачуна;*

*- за опрему која се користи по основу закупа доставити важећи Уговор о закупу и потврду закуподавца да је купац измирио све рате закупа;*

*- за радне платформе доставити важеће атесте,*

*- за уређај за испитивање електричних инсталација доставити важеће Уверење о еталонирању инструмента.*

**Понуђач је доставио:**

**- доказ о поседовању 3 платформе најмање висине 5м,**

**- доказ о поседовању уређаја за испитивање електричних инсталација са уверењем о еталонирању**

2.2. да понуђач има најмање 10 радно ангажованих лица електро струке ( средње образовање) која су способна за безбедан и здрав рад на висини која су обучена за рад у близини напона од којих је најмање једно лице дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450;

**Доказ:**

- фотокопије радних књижица запослених издате закључно са 31.12.2015. године, са фотокопијом Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање )

- за запослене до дана објављивања позива за достављање понуда фотокопија Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање

За дипломираног инжењера електротехнике- фотокопија важеће Лиценце 450 издата од стране Инжењерске коморе

- за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду,
- за лица која су способна за рад на висини и обучена за рад у близини напона доставити и лекарска уверења о способности за рад на висини не старија од 12 месеци од дана отварања понуда као и потврду надлежног органа о обучености за рад у близини напона;

**Понуђач је доставио:**

-тражене доказе за 10 радно ангажованих лица електро струке, оспособљене за рад на висини и рад у близини напона, за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду као и доказ о запосленом дипл. електроинжењеру са важећом лиценцом 450

2.3. да понуђач да има у радном односу или на други начин ангажовано правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на раду које/ који поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или физичко лице.

**Доказ:**

- за лице задужено за безбедност и здравље на раду које је радно ангажовано код понуђача доставити Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је то лице ангажовано и Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду;

- **Понуђач је доставио:**

**Доказ о ангажовању физичког лица за лице задужено за безбедност и здравље на раду као и уверење о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду.**

2.4. да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001 (систем управљања квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине ) и ISO 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) за област која је предмет набавке.

**Доказ:**



*фотокопије важећих сертификата за област која је предмет јавне набавке*

**Понуђач је доставио:**

*Фотокопије важећих сертификата ИСО 9001,14001,18001 за област која је предмет јавне набавке*

### **3) Техничко каталожка документација тражених светиљки**

Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручилац је дао предложене типове светиљки у складу са Пројектом санације електроинсталације спољног осветљења Народне библиотеке Србије овереним од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда на основу примене Закона о културним добрима с обзиром на чињеницу да је зграда Народне библиотеке Србије проглашена за културно добро, с тим да су понуђачи у складу са Законом о јавним набавкама у могућности да понуде и „одговарајуће“ друге типове светиљки уколико докажу да понуђени типови светиљки имају исте или боље карактеристике од предложеног типа.

Доказ о овој чињеници је светлотехнички прорачун за понуђене типове, при чему је Наручилац у конкурсној документацији дао обавезне улазне параметре за израду светлотехничког прорачуна као и резултате који се морају постићи.

Група понуђача ГП „Морава“ д.о.о.37000 Крушевац, Призренска бр.4 и члан групе Рад ГМ, Ломничке борбе 2/51 у светлотехничком прорачуну за понуђене светиљке нису унели улазне параметре којима би доказали референтне резултате па су постигнути резултати неупоредиви са захтеваним.

#### **Светиљка Ц.1:**

- Задата је радна површина од 46,6 x 5,4м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Позиције и оријентације светиљки на светлотехничком прорачуну нису адекватне постојећим отворима а што је била обавеза с обзиром да је у техничкој спецификацији као обавеза задата монтажа светиљки на постојећим отворима.

#### **Светиљка Ц.2:**

- Задата је радна површина од 6,85 x 26,4м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за „боундери“ зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Позиције и оријентације светиљки на светлотехничком прорачуну нису адекватне постојећим отворима а што је била обавеза, обзиром да је у техничкој

спецификацији као обавеза задата монтажа светиљки на постојећим отворима. Потојећи бетонски, носећи стубови нису унети у светлотехнички прорачун.

#### **Светиљка Ц.3:**

- Задата је радна површина од 39 x 2м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

#### **Светиљка Ц.4:**

- Задата је радна површина од 1,9 x 26м а у светлотехничком прорачуну је као улазни параметар дата површина умањена за 0,5м по свакој страни (боундери зоне), на начин да је за боундери зоне задата вредност 0,5м уместо 0,0м.

- За тип простора као обавезни параметар је задат отворена тераса са једним зидом по дужој страни док је у светлотехничком прорачуну унет параметар простора са 4 зида (карактеристика затвореног простора са 4 зида) чиме су постигнути резултати који нису упоредиви са резултатима на основу задатих улазних параметара.

- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде,
- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Модел уговора,
- Понуђач је доставио Попуњен, потписан и оверен печатом образац Изјаве о независној понуди,
- Понуђач је доставио оверен Образац потврде о обиласку објекта
- Понуђач је доставио споразум групе понуђача о извршењу јавне набавке
- Понуђач доставио образац Изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење и квалитет извршених радова.

На основу утврђеног чињеничног стања Комисија за спровођење поступка јавне набавке је утврдила да је понуда групе понуђача ГП „ Морава ин ” д.о.о., 37000 Крушевац, Призренска бр.4, члан групе ГП „Рад ГМ “ Ломничке борбе 2/51, 37000 Крушевац неприхватљива из разлога што група понуђача не испуњава услове предвиђене техничком спецификацијом конкурсне документације, односно понуђачи нису доказали да понуђене светиљке испуњавају услове предвиђене техничком спецификацијом.

### **3. „ONICOM“ д.о.о., 11000 Београд, Сазонова бр.2, понуђач наступа самостално.**

Понуда понуђача „ONICOM“ д.о.о., 11000 Београд, Сазонова бр.2 заведена је под бројем 0101 1210/ 7 5.12.2016. 10.30 часова

Укупна цена без ПДВ-а: **6. 562,350,00 динара**

Укупна цена са ПДВ-ом: **7. 874. 820,00 динара**

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

Рок и начин плаћања:

**60% аванс са ПДВ ом**

Авансно у износу од (највише до 60.00% укупне цене са ПДВ -ом), након потписивања уговора и достављања банкарске гаранције за повраћај аванса.

Остатак до уговорене цене са ПДВ-ом након завршетка посла и потписивања записника о квалитативно- квантитативној примопредаји радова.

Рок извршења радова *45 дана ( не може бити дужи од 45 дана од дана увођења Понуђача у посао.)*

Гарантни рок на изведене радове *24 месеца (не краће од 24 месеца од дана потписивања записника о квалитативн квантитативној приморедацији радова)*

*Саставни део обрасца понуде је Техничка спецификација*

Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне јавне набавке констатовала је следеће:

- да је понуда горе наведеног понуђача благовремена,
  - да је критеријум за доделу уговора "најнижа понуђена цена"
  - да је испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама понуђач доставио адресу интернет странице на којој су јавно доступни подаци о упису понуђача у регистар понуђача Агенције за привредне регистре
  - Да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона,
- Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

*Конкурсном документацијом тражено је испуњење следећих додатних услова*

**1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом**

1.1. Да понуђач није био у блокади за последње три године од дана објављивања јавног позива.

Доказ:

*Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН –ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) или*

*Потврду Народне банке Србије о ликвидности (за последње три године од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке*

**Понуђач је доставио:**

**- копију Потврде Народне банке Србије од 30.11.2016. године којом се потврђује да нема евидентираних дана неликвидности за период тражен конкурсном документацијом**

**2) Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом;**

2.1 да понуђач поседује или користи најмање 3 радне платформе висине најмање 5 м са важећим атестом; најмање 1 уређај за испитивање електричних инсталација са важећим атестом.

Доказ:

*-за опрему у власништву понуђача доставити Пописну листу основних средстава на дан 31.12.2105. године,*



- за опрему купљену у 2016. години доставити фотокопију рачуна;
- за опрему која се користи по основу закупа доставити важећи Уговор о закупу и потврду закуподавца да је купац измирио све рате закупа;
- за радне платформе доставити важеће атесте,
- за уређај за испитивање електричних инсталација доставити важеће Уверење о еталонирању инструмента.

**Понуђач је доставио:**

- доказ о поседовању 3 платформе најмање висине 5м,
- доказ о поседовању уређаја за испитивање електричних инсталација са уверењем о еталонирању

**2.2.** да понуђач има најмање 10 радно ангажованих лица електро струке ( средње образовање) која су способна за безбедан и здрав рад на висини која су обучена за рад у близини напона од којих је најмање једно лице дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450;

**Доказ:**

- фотокопије радних књижица запослених издате закључно са 31.12.2015. године, са фотокопијом Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање )
- за запослене до дана објављивања позива за достављање понуда фотокопија Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање
- За дипломираног инжењера електротехнике- фотокопија важеће Лиценце 450 издата од стране Инжењерске коморе
- за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду,
- за лица која су способна за рад на висини и обучена за рад у близини напона доставити и лекарска уверења о способности за рад на висини не старија од 12 месеци од дана отварања понуда као и потврду надлежног органа о обучености за рад у близини напона;

**Понуђач је доставио:**

-тражене доказе за 10 радно ангажованих лица електро струке, оспособљене за рад на висини и рад у близини напона, за сва радно ангажована лица Образац 6 издат у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду као и доказ о запосленом дипл. електроинжењеру са важећом лиценцом 450

**2.3.** да понуђач да има у радном односу или на други начин ангажовано правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на раду које/ који поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или физичко лице.

**Доказ:**

- за лице задужено за безбедност и здравље на раду које је радно ангажовано код понуђача доставити Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду а уколико је у питању правно лице доставити уговор

којим је то лице ангажовано и Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду;

- **Понуђач је доставио:**

**Доказ о ангажовању правног лица Фабрике мерних трансформатора Зајечар а.д. са подацима о одговорном лицу задуженом за безбедност и здравље на раду**

2.4. да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001 (систем управљања квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине ) и ISO 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) за област која је предмет набавке.

**Доказ:**

*фотокопије важећих сертификата за област која је предмет јавне набавке*

**Понуђач је доставио:**

**Фотокопије важећи сертификата ИСО 9001,14001,18001 за област која је предмет јавне набавке**

### 3) Техничко каталожка документација тражених светилки:

**Понуђач је доставио техничко каталожку документацију за светиљке тражене конкурсном документацијом.**

- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде,
- Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен печатом Модел уговора,
- Понуђач је доставио Попуњен, потписан и оверен печатом образац Изјаве о независној понуди,
- Понуђач је доставио оверен Образац потврде о обиласку објекта
- Понуђач доставио образац Изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење и квалитет извршених радова.

На основу утврђеног чињеничног стања Комисија за стручну оцену понуда је понуду понуђача „ONICOM” д.о.о., Београд, Сазонова бр.2, оценила као благовремену, одговарајућу и прихватљиву, с обзиром да је понуђач одговорио свим захтевима техничке спецификације и конкурсне документације.

**Начин примене методологије доделе пондера**

Како је Наручилац након стручне оцене понуда утврдио да је прихватљива само једна понуда није вршено рангирање понуда.

**Назив понуђача коме се додељује уговор**

У поступку прегледа и стручне оцене понуде Комисија је констатовала да је благовремена, одговарајућа и прихватљива, јер одговара свим захтевима из конкурсне документације, понуда понуђача „ONICOM” д.о.о., Београд, Сазонова бр.2

## II

### **Назив Понуђача коме се додељује уговор**

У складу са изнетим, понуда понуђача „ONICOM“ д.о.о, Сазонова бр.2, Београд, оцењена је као благовремена, одговарајућа и прихватљива те је на основу Извештаја о стручној оцени понуда 0101 број 1210/10 од 9.12.2016. године одлучено као у диспозитиву Одлуке.

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана њеног доношења.

На основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке велике вредности је 10 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. На основу изнетог одлучено је као у изреци одлуке.

Београд, 9.12.2016. године

Народна библиотека Србије  
установа културе од националног значаја

управник

Ласло Блашковић

### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ**

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

ДОСТАВЉЕНО: -објављено на Порталу јавних набавки

- Интернет страници Наручиоца

-Правној служби

-Архиви