



Број: 889/6  
Датум: 20.08.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА, бр.  
ЈНМВ 33/2018

## ПИТАЊА - ОДГОВОРИ, ПОЈАШЊЕЊА 1

### ПИТАЊЕ BR .1

U delu tabele vrsta I opis poziciju 70 Naručilac definiše kao” Automatski osigurač klase C 25A”.

Nejasno je da li treba ponuditi jednopolni ili višepolni automatski osigurač.  
Molimo naručioca da preciznije definiše poziciju 70.

Одговор:

**Треба понудити једнополни аутоматски осигурач**

### ПИТАЊЕ BR .2

U delu tabele vrsta I opis poziciju 71 Naručilac definiše kao “Automatski osigurač klase C 16A”.

Nejasno je da li treba ponuditi jednopolni ili višepolni automatski osigurač.  
Molimo naručioca da preciznije definiše poziciju 71.

Одговор:

**Треба понудити једнополни аутоматски осигурач**

### ПИТАЊЕ BR.3

U delu tabele vrsta I opis poziciju 72 Naručilac definiše kao”Automatski osigurač klase C 10A”.

Nejasno je da li treba ponuditi jednopolni ili višepolni automatski osigurač.

Molimo naručioca da preciznije definiše poziciju 72

Одговор:

**Треба понудити једнополни аутоматски осигурач**

### ПИТАЊЕ BR. 4

U delu tabele vrsta I opis pozicije 77 Naručilac definiše kao “Keramaičke kleme mm2”.

Nejasno je da li treba ponuditi jednopolnu ili višepolnu klemu I koje kvadrature 1,5 ;2,5 ili 4  
Molimo naručioca da preciznije definiše poziciju 77.

Одговор:

**Треба понудити једнополну клему, квадратуре 4**

**PITANJE BR 5**

U delu dodatni uslovi Naručioca ,

Kadrovski kapacitet

“ Да понуђач има у радном односу ( по основу Уговора о раду на неодређено или одређено време, по основу другог радног ангажмана) најмање троје запослених лица од којих један мора бити дипл. инг. Електротехнике”.

Obzirom da je predmet javne nabavke isporuke elektromaterijala za široku potrošnju , ne vidimo razlog za zahtev Naručioca da ponudjači moraju imati zaposlene elektroinžinjere niti angažovane po ugovoru o delu da bi izvršili kvalitetnu isporuku traženog materijala.

Ovaj uslov više nego jasno diskriminiše ostale učesnike pa Vas molimo da još jednom razmotrite da li ostajete pri ovom zahtevu.

Одговор:

Набавку електроматеријала Наручилац реализује неколико година уназад и у пракси се потврдило да многи понуђачи испуњавају овај услов у погледу кадровског капацитета, тако да нема места тврдњама да овај услов дискриминише остале понуђаче, зато што још једном, понављамо пракса говори другачије. Такође, природно је или логично да се с обзиром на предмет јавне набавке тражи електро, а не нека друга струка.

Притом, уважићемо вашу сугестију и проширити тражени услов, на следећи начин:

Kadrovski kapacitet

“ Да понуђач има у радном односу ( по основу Уговора о раду на неодређено или одређено време, по основу другог радног ангажмана) најмање троје запослених лица од којих један мора бити електро струке VII (седмог) или IV (четвртог) степена.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

1. Милисав Вуловић, с.р.
2. Ненад Ивковић, с.р.
3. Биљана Пантелић, с.р.